تقرير الصحة والسلامة

ملاحظات السلامة: نقص حماية الحواف في الدور الثالث والعمل دون حزام أمان في الدور الثاني

رقم التقرير	
GW-0046	
مراجعة: 0	الحالة: مسودة للمراجعة

المشروع: Al Noor Tower	الموقع: King Fahd Road, Riyadh	رقم العقد: C-0412
المالك: Al Noor Real Estate Development	الاستشاري: Riyadh Engineering Consultants	المقاول: Najd Contracting
الشركة: Najd Contracting	التاريخ: الثلاثاء 3 نوفمبر	الطقس: حار جداً، درجة الحرارة 38 درجة
إعداد: خالد الشهري	الوظيفة: مسؤول السلامة	المصادر: رسائل: 4

1. الملخص

رُصد نقص في حماية الحواف في الدور الثالث عند المحور 4 بفتحة طولها 6 متر تقريباً، وأُوقف العمل في المنطقة وطُلب من فريق النجارة تركيب الحواجز اليوم. ورُصد عاملان يعملان على السقالة في الدور الثاني دون حزام أمان، فأُنزلا ووُجّه إليهما إنذار شفهي. وعُقد اجتماع توعية صباحي عن الإجهاد الحراري حضره 42 عاملاً مع توفير مياه وأماكن ظل إضافية، ولم تُسجَّل أي إصابات اليوم.

2. الصحة والسلامة

م	الملاحظة	الخطورة	الإجراء	المسؤول
1	نقص حماية الحواف في الدور الثالث عند المحور 4، فتحة بطول 6 متر تقريباً	عالية	إيقاف العمل في المنطقة وتركيب الحواجز اليوم	فريق النجارة
2	عاملان يعملان على السقالة في الدور الثاني دون حزام أمان	متوسطة	إنزال العاملين من السقالة وتوجيه إنذار شفهي لهما	
3	ارتفاع درجة الحرارة إلى 38 درجة وخطر الإجهاد الحراري	منخفضة	توفير مياه وأماكن ظل إضافية	

3. اجتماع السلامة

اجتماع توعية صباحي عن الإجهاد الحراري، حضره 42 عاملاً. لا توجد إصابات اليوم.

4. المشاكل والتأخيرات

م	المشكلة	المنطقة	الخطورة	الإجراء	المسؤول	الموعد
1	إيقاف العمل في منطقة الدور الثالث عند المحور 4 بسبب نقص حماية الحواف	الدور الثالث، المحور 4	عالية	تركيب الحواجز اليوم	فريق النجارة	اليوم

5. التعليمات الواردة والصادرة

م	من	التعليمات
1	مسؤول السلامة	تركيب حواجز حماية الحواف في الدور الثالث عند المحور 4 اليوم

6. إجراءات تصحيحية مطلوب إغلاقها

م	الإجراء
1	تركيب حواجز حماية الحواف في الدور الثالث عند المحور 4 اليوم من قبل فريق النجارة

7. التوقيعات

إعداد (مسؤول السلامة)	مراجعة (مدير السلامة)	استلام (مدير المشروع)
الاسم خالد الشهري	الاسم	الاسم
التوقيع	التوقيع	التوقيع
التاريخ	التاريخ	التاريخ

ملحق أ: الملاحظات كما وردت

MESSAGE 1, 03 NOV 2026, 13:16

تقرير السلامة لبرج النور يوم الثلاثاء 3 نوفمبر. الجو حار جداً، الحرارة 38 درجة.

MESSAGE 2, 03 NOV 2026, 13:17

ملاحظة خطيرة: حماية الحواف ناقصة في الدور الثالث عند المحور 4، فتحة طولها تقريباً 6 متر. تم إيقاف العمل في المنطقة وطلبنا من فريق النجارة تركيب الحواجز اليوم.

MESSAGE 3, 03 NOV 2026, 13:18

عاملين يشتغلون على السقالة في الدور الثاني بدون حزام أمان، تم إنزالهم وإعطاؤهم إنذار شفهي.

MESSAGE 4, 03 NOV 2026, 13:19

اجتماع توعية صباحي عن الإجهاد الحراري حضره 42 عامل، وتم توفير مياه وأماكن ظل إضافية. لا توجد إصابات اليوم.

كتبه Groundwork من ملاحظات المرسل. غير معتمد قبل المراجعة والتوقيع.